



Strzelce Krajeńskie, dnia 24 kwietnia 2015 roku

RG.272.5.2015

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku”.

Dnia 23 kwietnia 2015 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zastosowania wielofunkcyjną sportową nawierzchnię polipropylenową o następujących parametrach: nawierzchnia: kratka (otwarta) wymiary: 25 x 25 x 1,1 cm możliwość malowania: bardzo dobra, łączenie elementów: 7 punktów (Female/Male). Posiadająca certyfikat ITF oraz pozytywną opinię kilku federacji sportowych. Zgodną z załączoną kartą techniczną producenta.

Odpowiedź do pytania: W projekcie sprecyzowano jakie parametry techniczne ma spełniać nawierzchnia. Wykonawca nie wskazał żadnych parametrów, z wyjątkiem wymiarów płyt. Na tej podstawie nie można dopuścić tej nawierzchni, ani też odrzucić. Wskazanie przez wykonawcę, że nawierzchnia ma certyfikat ITF bez podania tego certyfikatu oraz powoływanie się na „pozytywną opinię kilku federacji sportowych”, jest zdecydowanie niewystarczające do oceny. Ponadto załączony przez wykonawcę dokument nie jest kartą techniczną, a jedynie materiałem informacyjno-reklamowym i to w języku angielskim. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni o podanych w pytaniu wymiarach, chociażby z uwagi na fakt, iż nie jest ona zgodna ze specyfikacją zawartą w projekcie. Grubość płyt ma wynosić 1,8 cm, a proponowana przez Wykonawcę nawierzchnia posiada grubość zaledwie 1,1 cm. Nie wiadomo jaka jest jej podatność na odkształcenia, starzenie, warunki atmosferyczne itd.

STAROSTA

Edward Tyranowicz