



Strzelce Krajeńskie, dnia 13 maja 2016 roku

RG.272.8.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2016r.”.

W dniu 11 maja 2016 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy:

1. W specyfikacji technicznej D.05.03.05a „warstwa ścieralna” podano wymagania dla AC11S, KR1-2, natomiast w specyfikacji D.05.03.05 dotyczącej warstwy wyrównawczej przedstawiono wymagania dla AC11S, KR5 (tab. 7 i 8). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kategorii ruchu oraz zasadności stosowania na wyrównanie mm-a stosowanej na warstwy ścieralnej. Jednocześnie nadmieniamy, że aktualnie obowiązujące dokumenty techniczne nie uwzględniają wymagań do warstw wyrównawczych KR5 z AC11.

Odповідź do pytania 1: Zamawiający omyłkowo załączył specyfikację techniczną dla warstwy wyrównawczej dla ruchu KR5. Warstwę wyrównawczą w miejscowości Gardzko należy wykonać z mieszanki AC11W dla kategorii ruchu KR 1-2. Prawidłowa specyfikacja w załączeniu.

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna D 05.03.05b