



Strzelce Krajeńskie, dnia 12 marca 2014 roku

RG.272.3.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich”

Dnia 11 marca 2013 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy:

1. Prosimy o podanie rodzaju blachy jaką należy przyjąć do opierzenia, rynny i rury spustowe.
2. Czy pozycja nr 56 kosztorysu obejmuje również położenie styropapy (jeśli tak, to prosimy o podanie grubości) jeśli tylko same pokrycie to prosimy o podanie ilości warstw i parametrów papy termozgrzewalnej.

Odpowiedzi:

1. Pozycja nr 57 kosztorysu przewiduje wbudowanie opierzeń z blachy stalowej powlekanej grub. 0,50 mm, natomiast pozycje nr: 58 i 59 kosztorysu przewidują montaż gotowych rynien i rur spustowych z blachy ocynk grub. 0,50 mm.
2. Nie przewiduje się położenia styropapy. Pozycja nr 56 kosztorysu przewiduje ułożenie:
 - papy zgrzewalnej dkd podkładowej 1x,
 - papy zgrzewalnej dka wentylacyjnej 1x,
 - papy zgrzewalnej dkd wierzchniego krycia o grubości 4,2 mm 1x.

STAROSTA

Andrzej Bajko