



Strzelce Krajeńskie, dnia 15 lipca 2020r.

RG.272.8.2020

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

***Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko”***

Dnia 10 lipca 2020 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy:

1. „Dotyczy poz. 25 kosztorysu - Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm – 2 296,5 m<sup>2</sup> Prosimy o zmianę ilości na prawidłową tj. 3 602,00 m<sup>2</sup>, która jest zgodna z załączoną przez Zamawiającego ww. postępowaniu dokumentacją projektową oraz opisem technicznym”.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Pobocza - z kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 10 cm należy wykonać na całym odcinku objętym przebudową - plan sytuacyjny rys. 2.1 do 2.4 wraz z korytowaniem oraz usunięciem korzeni i części organicznych.

2. „Dotyczy konstrukcji drogi – przekrój 5-5. Na odcinku drogi od km 0+880 do km 1+500 – przekrój 5-5, projektant założył wykonanie nowej konstrukcji drogi tj. wykonanie podbudowy - 15 cm stabilizacji, podbudowy - 20 cm kruszywa oraz 4 cm w-wy wyrównawczej i 4 cm w-wy ścieralnej, natomiast w pozostałym zakresie wszystkich odcinków, gdzie jest założone wykonanie nowej konstrukcji drogi należy dodatkowo wykonać warstwę podbudowy asfaltowej – 4 cm. W odcinku od km 0+880 do km 1+500 – warstwa podbudowy asfaltowej – 4 cm nie występuje. Prosimy o weryfikację powyższego i odpowiedź czy odcinku drogi od km 0+880 do km 1+500, również powinna być wykonana warstwa podbudowy asfaltowej grubości 4 cm, a tym samym ilość w pozycji nr 18 ulegnie zmianie i będzie wynosiła – 7 642,75 m<sup>2</sup>”.


#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Na odcinku od km 0+880 do km 1+500 należy wykonać 8 cm w-wa wiążącą z betonu AC-16W.



# Przekrój 5-5 skala 1:50

CAŁKOWITA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA ODCINKU DD KM 0+880 DD KM 1+500



3. Dotyczy par. 2 ust. 1 projektu umowy.

Wykonawca prosi o zmianę terminu wykonania umowy i podanie go jako okresu na wykonanie poszczególnych etapów, nie natomiast jako konkretnej daty. Wykonawca, pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego, iż na tym etapie postępowania nie można określić długości postępowania i tym samym żaden z uczestników postępowania nie jest w stanie określić czy terminy podane we wzorze umowy są terminami możliwymi do dotrzymania przez Wykonawcę.

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany w tym zakresie, z uwagi na fakt, iż zadanie jest dofinansowywane z dwóch źródeł i dla Zamawiającego wiążące są terminy wynikające z umów na dofinansowanie. W przypadku przedłużającego się postępowania Wykonawca ma możliwość uchylenia się od zawarcia umowy.



4. Dotyczy par. 7 ust. 4 projektu umowy

Proszę podać w jaki sposób Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Sposób porozumiewania się Wykonawcy z inspektorem nadzoru zostanie ustalony pomiędzy stronami w dniu przekazania dokumentacji i placu budowy. Forma kontaktu zostanie wskazana przez inspektora, najprawdopodobniej będzie to kontakt telefoniczny i informacja mailowa oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Dotyczy par. 7 projektu umowy

Wykonawca prosi o podanie w jaki sposób oraz w jakich terminach ma zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Gotowość do odbiorów częściowych Wykonawca sam sobie określa w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do SIWZ, zachowując terminy graniczne wynikające z etapowania robót. Gotowość do odbioru może być zgłaszana w formie elektronicznej (za pośrednictwem maila: [rgospodarczy@fsd.pl](mailto:rgospodarczy@fsd.pl)) oraz dostarczana w formie papierowej do urzędu.

Na podstawie części 1 pkt 11.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądam niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem faksu na nr: 95 763 11 26 lub mailem zwrotnym na adres e-mail: [zamowieniapublicznejfsd@gmail.com](mailto:zamowieniapublicznejfsd@gmail.com).

STAROSTA  
  
Bogusław Kierus