



POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI
UL. KS. ST. WYSZYŃSKIEGO 7 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
TEL. 95 763 23 80 FAX. 95 763 11 26

Strzelce Krajeńskie, dnia 28 sierpnia 2017 roku

RG.272.7.2017

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rąpin - Gościm”.

Dnia 25 sierpnia 2017 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy:

1) Czy dopuszczają Państwo wykonanie przebudowy nawierzchni dróg powiatowych w technologii betonu cementowego - betonu wałowanego RCC.

Odpowiedź na pytanie 1:

Rodzaj nawierzchni został ustalony przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji (decyzji środowiskowej, projektu technicznego), nawierzchnia asfaltowa znajduje się na odcinku poprzedzającym i końcowym, z punktu widzenia projektanta zasadne jest aby odcinek planowany do przebudowy tworzył jednolitą całość pod względem materiałowym, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni asfaltowej na betonową

Na podstawie części 1 pkt 11.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądam niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem faksu na nr: 95 763 11 26 lub mailem zwrotnym na adres e-mail: rgospodarczy.fsd@gmail.com.

STAROSTA

Edward Tyranowicz