



Strzelce Krajeńskie, dnia 10 maja 2016 roku

RG.272.8.2016

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2016r.”.

W dniu 6 maja 2016 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy:

### **1. Dotyczy: Odpowiedź do pytania 13 z dnia 06.05.2016**

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego w m. Gardzko przewiduje się warstwę wyrównawczą. Wykonawca prosi o doprecyzowanie jaki rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej należy zastosować do warstwy wyrównawczej oraz zamieszczenie na stronie Zamawiającego SST dotyczących warstwy wyrównawczej.

**Odpowiedź do pytania 1:** Warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC11W. Specyfikacje techniczne dotyczące warstwy wyrównawczej stanowią załącznik nr 13 do SIWZ i załącznik do odpowiedzi.

### Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach z dnia 10 maja br.
2. Specyfikacje techniczne dotyczące warstwy wyrównawczej.

STAROSTA  
  
Edward Tyranowicz



*Powiat Strzelecko-Drezdenecki*  
*ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie*  
*tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26*

---

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.